ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ (РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о регистрации электролаборатории

Регистрационный номер 06-104/ЭЛ-22 от 27 июня 2022 г.

Настоящее свидетельство удостоверяет, что электролаборатория юридического лица - **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС-ИНЖИНИРИНГ"**
ИНН 7806221086, ОГРН 1167847076396
Юридический/фактический адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, дом 8, корпус 1, литера Ю, помещение 1Н, офис 109
допущена в эксплуатацию и зарегистрирована в Северо-Западном управлении Ростехнадзора с правом выполнения испытаний и (или) измерений электрооборудования и (или) электроустановок напряжением ***до и выше 1000 В***.

Перечень разрешённых видов испытаний и (или) измерений:

1. *Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей, электропроводок и кабельных линий (напряжением до 330 кВ).*
2. *Измерение сопротивления заземляющих устройств и удельного сопротивления грунта.*
3. *Измерение напряжения прикосновения (в электроустановках напряжением до 330 кВ).*
4. *Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки.*
5. *Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с системой TN.*
6. *Проверка работы устройств защитного отключения (УЗО).*
7. *Проверка действия расцепителей автоматических выключателей.*
8. *Проверка релейной аппаратуры (в электроустановках напряжением до 330 кВ).*
9. *Испытание электрооборудования (напряжением до 35 кВ) повышенным напряжением.*
10. *Испытание кабельных линий с бумажной, резиновой и пластмассовой изоляцией (напряжением до 20 кВ) повышенным напряжением.*
11. *Испытание кабельных линий с экструдированной изоляцией (напряжением до 35 кВ) повышенным напряжением.*
12. *Измерение сопротивления изоляции электрооборудования (напряжением до 330 кВ).*
13. *Измерение тангенса угла диэлектрических потерь электрооборудования (напряжением до 330 кВ).*
14. *Измерение емкости электрооборудования, кабельных линий (напряжением до 330 кВ).*
15. *Измерение сопротивления постоянному току электрооборудования (напряжением до 330 кВ).*
16. *Испытание повышенным напряжением вторичных цепей схем защиты, управления, сигнализации и измерения.*
17. *Измерение потерь холостого хода трансформаторов (напряжением до 330 кВ).*
18. *Измерение сопротивления короткого замыкания трансформаторов (напряжением до 330 кВ).*
19. *Измерение коэффициента трансформации трансформаторов (напряжением до 330 кВ).*
20. *Снятие характеристик намагничивания трансформаторов (напряжением до 330 кВ).*
21. *Измерение тока проводимости вентильных разрядников и ограничителей перенапряжений (напряжением до 330 кВ).*

Свидетельство выдано на основании акта **№ 06-2047/РД-240** от **27.06.2022** комиссии, назначенной приказом руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора от 17.06.2021 № ПР-240-292-о.

Срок действия свидетельства установлен до **26 июня 2025 года.**

Заместитель руководителя **А.А. Капаев**

М.П.

ООО «АЛЬЯНС-ИНЖИНИРИНГ»